

# 防範一氧化碳中毒 居家防災 自主安全診斷

請逐項檢查，「是」打○，「否」打×

**1.** 瓦斯爐具的燃燒火焰為藍色

**2.** 瓦斯外洩時，會輕輕打開門窗，自絕不會開啓抽油煙機或電燈等電氣開關

**3.** 室內使用薰香精油及火鍋等小火源均有保持環境通風

**4.** 熱水器不裝在浴室

**5.** 熱水器周邊無放置易燃物品

**6.** 熱水器供室內使用者有加裝排氣管

**7.** 門(紗)窗經常保持清潔及開啓

**8.** 不應在室內燃燒木材或木炭

**9.** 熱水器張貼有施工標識

**10.** 熱水器貼有CNS及TGAS標示

**11.** 瓦斯熱水器、瓦斯爐及管線有定期檢修

**12.** 瓦斯爐具有隨時清潔、保養

**13.** 熱水器裝設於通風良好之陽台

**14.** 瓦斯鋼瓶放置於陰涼通風的陽台，未受煙囪與潮濕，且無橫放使用

**15.** 陽台未加蓋

**16.** 瓦斯鋼瓶開關無鬆動；軟管無龜裂、破損；軟管接頭處有以安全夾夾緊

**17.** 鋼瓶檢驗卡之「下次檢驗期限」未逾期

**18.** 熱水器之冷、熱水管、燃氣管無破損、滲水

**19.** 睡前習慣檢查瓦斯開關是否關閉

**20.** 鋼瓶壓力調整器有檢驗合格標示